

『乙種 4 類 危険物取扱者試験 平成 30 年版』  
 に関するお詫びと訂正のご案内

『乙種 4 類 危険物取扱者試験 平成 30 年版』の内容について誤りがありましたことを、心よりお詫び申し上げます。以下の通り訂正致しますので、お手持ちの本書に加筆訂正をお願い致します。

ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

よろしくようお願い申し上げます。

初 版

P77 【問 3】	誤	<p>【問 3】 法令上、製造所の危険物を取り扱う配管について、位置、構造及び設備の技術上の基準に定められていないものは、次のうちどれか。[★]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該は移管に係る最大常用圧力の 1.5 倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものでなければならない。</p>
	正	<p>【問 3】 法令上、製造所の危険物を取り扱う配管について、位置、構造及び設備の技術上の基準に定められていないものは、次のうちどれか。[★]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該<b>配管</b>に係る最大常用圧力の 1.5 倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものでなければならない。</p>

P256	誤	
	正	

P287 下から 9 行目	誤	◎二酸化炭素は水よ <small>く</small> に溶け(約 30%位)、その水溶液(炭酸水)は弱酸性を示す。
	正	◎二酸化炭素は <b>水に溶け</b> (約 30%位)、その水溶液(炭酸水)は弱酸性を示す。

P292 ▶ 正解	誤	【問 5】 3
	正	【問 5】 <b>2</b>